



Urząd Miejski w Nałęczowie

24-150 Nałęczów, ul. Lipowa 3
tel.: 81 50 14 500 faks: 81 50 14 132

IZ.271.19.2021 r.

Nałęczów, 10 maja 2021 r.

Wyjaśnienie treści SWZ (1)

Zamawiający: **Gmina Nałęczów**, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - dalej ustawa - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie** udziela następujących wyjaśnień SWZ:

Pytanie nr 1:

Czy źródłem światła w latarniach ma być lampa sodowa? Podobny efekt można uzyskać przy zastosowaniu źródła LED, przy znacznie mniejszym zużyciu energii elektrycznej

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż akceptuje zastosowanie źródła LED.

Pytanie nr 2:

W związku z rozbieżnościami pomiędzy załączonym przedmiarem robót a Projektem Budowlano-Wykonawczym oświetlenia parkowego, proszę o informację, ile latarni oświetleniowych należy przyjąć w wycenie?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć 9 szt. latarni.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie metrażu barierki drewnianej przy tarasach.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że metraż wnosi ok. **9,5 mb** barierki na pierwszym (mniejszym) tarasie i ok. **11 mb** na drugim tarasie.

Pytanie nr 4:

Proszę o informację, czy barierki mają mieć przekrój 8x8cm, czy 10x10cm – rozbieżności pomiędzy rysunkami technicznymi?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, iż barierki mają mieć przekrój **8x8cm**

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zatwierdził/a:

ZASTĘPCA BURMISTRZA NAŁĘCZOWA
/-/ Justyna Kuzioła