

IZ.271.18.2020

Nałęczów, 17 sierpnia 2020 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (2)

Zamawiający: **Gmina Nałęczów**, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.- dalej ustawa) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem w miejscowości Sadurki przy drodze wojewódzkiej nr 830 od km 17+771 do km 19+400 po lewej stronie drogi udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ:**

Pytanie nr 1:

1/ Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. gr. podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ pod ciągiem pieszo-rowerowym między opisem technicznym – 10 cm, a rys. nr 2.1 przekroje normalne, przedmiar robót – 15 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż grubość warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ pod ciąg pieszo - rowerowy wynosi 15 cm.

Powyższe Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (2) stają się integralną częścią SIWZ.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Justyna Kuzioła
Justyna Kuzioła